

	施設名	更新日	被害状況	ライフライン
1	荒尾市小岱作業所	4月19日	被害なし	
2	もくせい学園	4月19日	被害なし	
3	精粋園	4月20日	被害なし	
4	天水生命学園	4月26日	講堂に亀裂、タイルがはげている ↓ 建物周囲、室内ひび割れ・亀裂多数、玄関自動ドア不具合、トイレ水漏れ 本棚倒壊	
5	第二天水学園	4月25日	施設脇の接合箇所が著しくズレている、備品建具類ガラスが割れてる。 ↓ 玄関脇の接合箇所に著しいズレあり。事務所周囲部分にズレ割れ。備品、建具類のガラス割れ。 冷暖房機室外機が修理不能 エアコンコントロール機の故障	断水(水道管破断) ↓ 水道管2回修理し完了
6	うすま苑	4月25日	本棟の防水シートが破損、屋根部のため業者見積もり依頼中	
7	陽光学園	4月19日	被害なし	
8	さくら学園	4月19日	被害なし	
9	銀河ステーション	4月19日	被害なし	
10	生活支援センターきらきら	4月19日	被害なし	
10	就労支援センターほし	4月19日	被害なし	
10	サポートセンターSun☆フラワー	4月19日	被害なし	
11	居屋敷の里	4月19日	施設内の壁のヒビ、グループホーム温水器の破損・食器棚の破損	
12	障がい者サポートホームわらび	4月20日	居室、トイレ、廊下壁等の亀裂や破損箇所4/15 ↓ 施設内の廊下の壁や床に亀裂ができており危険であったため、当法人所有の別の建物(本部)へ利用者全員を避難させている。 窓ガラス破損	水道支障あり
13	ほほえみ	4月19日	被害なし	水道支障あり
14	コミュニティはうす明日	4月19日	被害なし	
15	生活介護事業所すまいる	4月19日	被害なし	
16	地域生活支援事業所イズム	4月26日	居室ヒビあり (グループホームくれすた)リビングの壁剥がれ落ちた。壁にひび。 (グループホームどり・かむ)居室の壁が崩落。(応急処置中)外壁に亀裂	

		施設名	更新日	被害状況	ライフライン
17	菊池・阿蘇	地域生活支援事業所あおぞら	4月19日	被害なし	水道支障あり、ガスなし
18		在宅支援センターへるぷねっと	4月19日	被害なし	水道濁りあり。インターネット接続不可。
19		就労支援センターかもん・ゆ〜す	4月19日	わらび入所者避難中	水道が濁っている
20		就労継続支援A型事業所清流荘	4月26日	被害なし	水道は安定しないため地下水と併用
21		児童発達支援センター輝なっせ	4月19日	被害なし	ガス電気は不明
22		三気の里	4月26日	建物小さなひび、壁剥がれあり。スプリンクラーの異常音。GH1か所水にごり有り 職員自宅被害有り ↓ 本体施設（入所）は、ところどころヒビがある。グループホームとパン工房は大規模な改修が必要	
23		大津あゆみ園	4月26日	被害なし。4/25から開所	水道断水中、ガス使用不可。 ↓ OK
24		大津町若草児童学園	4月26日	建物：床隙間・壁亀裂・給湯器落下故障、発電機故障、水道元栓水漏れ 地元住民を受け入れているが問題なし	水道濁りあり、ガス故障中 ↓ 回復
25		高森寮	4月26日	被害なし GH利用再開、地元住民の非難終了	応急的に確保できた。 ↓ 回復
26		熊本菊陽学園	4月26日	職員1名が自宅(南阿蘇)で死亡 利用者頭のケガ1名→経過良好 ヒビ、地割れあり	水道濁っている ↓ 井戸水の水質検査中
27		つくしの里	4月26日	建物及び敷地内に複数のひび割れ、地域交流ホーム傾き、GHの互が落下 水道管破裂 4/25から在宅利用者受入れ、GH利用者は本体施設で処遇中	上水道水にごりあり
28		阿蘇くんわの里	4月26日	廊下一部ヒビ、建物外壁一部小さいヒビ 工場(利用者作業場)内部、物が散乱し作業停止中 工場内の機械は、作業開始後にしか確認できない状況 敷地内に段差あり	水道使えない (復旧の目途が立たず入浴に困っている) 電話FAX復旧
29. 30		サポートセンター悠愛	4月26日	大きな被害なく避難所として児相(4~5名)+たちばな園(4名)を受け入れ中 ↓ 通常どおり	
31		サニーサイド	4月26日	室内ひび割れ、大きな被害なし(タイルが剥がれているくらい)	ガスなし 水道 普段は井戸水を使用するが、ポンプの故障により上水道を使用中
32		サニーサイドワークセンター	4月19日	被害なし	水圧に制限あり、電気・ガスは不明
33		野々島学園	4月19日	被害なし	
34		第二大江学園	4月15日	1か所天井が部分的にはがれあり。 非常放送設備のケーブルが垂れ下がっている。	
35	大江学園	4月15日			
36	サポートライフ心陽	4月18日	建物内外の破損箇所多数、特に水の確保に苦慮	断水中	
37	チャレンジめいとくの里	4月15日	被害なし		

		施設名	更新日	被害状況	ライフライン
37		ケア・ハピネス	4月15日	被害なし	
38		明和学園	4月21日	GH壁一部崩れあり。下水水道管から噴き出している。 ↓ 建物1棟が生活不可、他の施設は水道管の水漏れ、外壁の一部に亀裂等 (グループホーム「ピース明和」は、建物全体にゆがみ、外壁、内壁に崩れがあり、窓枠が外に出ており、生活が出来ない状況。)(グループホーム「明和」は、駐車場部分の隆起、液状化現象) 明和学園自体は20日までは臨時休園予定。他の日中活動事業所の対応について情報がほしい。	断水していたが、少量の水が出るように。(グループホーム「ピース明和」・「リバブリーン明和」も同様)
39		もみの木園	4月15日	浴場入り口ひび割れ、食堂うち壁のひび割れ、太陽熱温水ヒーターの水漏れ	
40		託麻ワークセンター	4月18日	屋根が飛んだ。駐車場が地割れ、壁が崩落、水や食料不足。	断水
41		はなぞの学苑	5月2日	玄関ホールの壁部分が壊れ、損壊の恐れがあり、また2階の会議室は天井が落ちているので2階も立ち入り禁止にしている。	
42		平成学園	4月20日	室内、室外複数亀裂。利用者の受入れには支障なし(4/23まで休園)	
43		愛育学園	4月19日	建物壁面に小さいクラックできている	水道水が濁っている
44		くまもと江津湖通園センター	4月20日	備品被害あり、井水管の異常あり、月曜まで休園 ↓ 第3病棟スプリンクラー配管が破損し、病棟使用不可。地盤沈下多数あり。敷地内他数破損個所有り	水道に支障あり。井戸水や支援物資での対応。
45		済生会なでしこ園	4月20日	キャビネットが倒れ壁が破損 内壁ボード壊	水道が一部回復4/19
46		済生会ほほえみ	4月20日	配水管亀裂、壁ひび割れ ↓ 建物周囲5cmほどの地盤沈下あり。天井や壁材などの石膏ボード、タイルにヒビやズレ、変形、剥脱が多数あり。エレベーター故障。周辺道路には塀の倒壊、瓦の落下が見られる。	水道の水圧が低い。
47	熊本市	済生会かがやき	4月15日	配水管亀裂、壁ひび割れ	
48		済生会ウイズ	4月15日	配水管亀裂、壁ひび割れ	
49		つばき学園	4月15日	被害なし	
50		多機能事業所 野ばら	4月15日	被害なし	
51		ゆたか学園	4月15日	被害なし	
52		友愛育成園	4月26日	建物ひびわれ 食事提供以外は平常化(昼食持参)	断水していたが復旧 圧が弱く2階までは届かない
53		ワークショップ熊本	4月15日	利用者が通所できる状態にない	水道ガス止まっている
54		熊本ライトハウスのぞみホーム	4月19日	建物タイルが20~30枚はげている。4/15 ↓ 食堂玄関ドア(片側破損)、屋根部が破損(雨漏り)、タイル貼り欠落(300枚程度)、トイレ便器破損	
43		めぐみ学園	4月19日	亀裂や壁、タイルの落下	被害なし

		施設名	更新日	被害状況	ライフライン
56		しょうぶの里	4月22日	温水が出ないが、沸かせば大丈夫4/15 ↓ 施設内天井と壁に複数の亀裂、入所と作業棟とのつなぎ目廊下で5cm程度の沈下、通所棟スロープに3cm程度の亀裂、浄化槽とアスファルトの間で50cm四方の陥没が2箇所	GHぎんなん施設裏側の水道管が数箇所破裂
57		旦過園	4月18日		ガスは4月いっぱい利用できない。
58		しんせい学園	4月20日	玄関及び建物周辺のスロープ破損	水道が出ない
59		三気の家	5月2日	園庭にヒビが入っている。療育は4月21日から開始している。	
60		城南学園	4月19日	窓ガラス割れている。断水、建物ひび 2棟のうち1棟が全壊。残った1棟に避難している。怪我人なしと聞いている。4/15 ↓ 危機的状況。建物が使用できない状態。どこも地盤に亀裂がある。	
61		第二城南学園	4月19日	窓ガラス割れている。断水、建物ひび ↓ 危機的状況。建物が使用できない状態。どこも地盤に亀裂がある。倒壊寸前。利用者1名が自宅で指を骨折。	停電、断水4/16
62		すみれ園	4月19日	建物少しひび ↓ 管理棟と居住棟を繋ぐ廊下の壁面にヒビ。各建物自体には損傷等なし。	
63		サポートハウス明星学園	4月19日	壁にひびが入る。	
64		第二明星学園	4月19日	電気水道ストップしている。 本館、地域交流センター、グループホーム「帰帆寮」「なごみ」が崩壊しており、建て替えが必要	水道、電気、ガスが停止
65		障がい者総合支援センターゆきぞの	4月19日	グループホーム一部にひび割れ、瓦の落下、天火被害あり	
66		清香園	4月22日	一般棟、重度棟の壁に大小複数の亀裂が入っている状態。特に老朽化している建物に関しては、亀裂も大きく立ち入り禁止にしている。石垣に2箇所の亀裂があり、石垣が倒壊すると、重度棟にも影響が出てしまう。	
67	宇城・上益城	熊本こすもす園	4月19日	トイレ給水タンクが一部破損、温水ボイラー故障 玄関タイルのはがれあり 壁にクラック。	水道がにごり。
68		熊東園	4月19日	厨房が油まみれ、	地下水使用不可、ガス使用不可、断水、
69		障がい者支援センターあゆの里	4月19日	スプリンクラーの誤作動あり、断水、水浸し4/15 ↓ 土台の隙間が広がる。水は断水したりしている。住民の方が避難している。	水は断水したりしている。
70		ねんりん	4月20日	工場内ダクト破損、外壁ひび割れあり	

		施設名	更新日	被害状況	ライフライン
71		ワークセンターみすみ	4月19日	水が溢れているため、配管割れの恐れ	
72	天草	南海寮	4月19日	被害なし	
73		障がい者サポートセンターゆうすい	4月19日	被害なし	
74		天草学園	4月19日	被害なし	
75		第二天草学園	4月19日	被害なし	
76		芥山寮	4月19日	被害なし	
77		第二芥山寮	4月19日	被害なし	
78		なぎさ寮	4月19日	被害なし	
79		きずなの里	4月19日	被害なし	
80		かしの木学園	4月19日	被害なし	
81	城南	八代学園	4月20日	調査中	
82		つつじヶ丘学園	4月19日	被害なし	
83		第二つつじヶ丘学園	4月19日	被害なし	
84		みつば学園	4月19日	被害なし	
85		氷川学園	4月20日	氷川学園児童デイサービス事業所風楽に被害あり	
86		八代市立希望の里たいよう	4月19日	被害なし	
87		多良木町立多良木学園	4月19日	被害なし	
88		障害者支援センターあさひヶ丘	4月19日	被害なし	
89		障害者支援センター希望ヶ丘学園	4月19日	被害なし	
90		うぐいす	4月19日	被害なし	一時的に断水
93	わくワークみなまた	4月21日	被害なし		
94	みずき園	4月19日	被害なし		

C